



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Ярцевского, Духовщинского
и Кардымовского районов)

ул. Советская, д. 8, г. Ярцево, 215800
Телефон: 3-33-81 (код 48143)
ond-yarcevo@mail.ru

31.03.2021 № 437 -4-10-8

На № _____ от _____.

Директору
Смоленского областного
государственного бюджетного
учреждения «Ярцевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Н.Н. Ажигину

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10

31 марта 2021 года

ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского
и Кардымовского районов
г. Ярцево, ул. Советская, д. 8
(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского
районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Степченков Сергей Игоревич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрел постановление № 10 от 31 марта 2021 года
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
на должностное лицо — на гражданина(ку); ~~индивидуального предпринимателя~~
(ненужное зачеркнуть)

Ажигина Николая Николаевича

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного по адресу:

Смоленская область, г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 36
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что должностное лицо Ажигин Николай Николаевич,
в период с 09.03.2021 по 30.03.2021, при проведении плановой выездной проверки в помещениях
СОГБУ «Ярцевский ДИПИ» пСОГБУ «Ярцевский ДИПИ», расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20, являясь руководителем организации, нарушило требования пожарной
безопасности, п. 3.9 приказа МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»
(НПБ 104-03)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4837)

(дата, место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса, законодательные и
(или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

- провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией
проложены в коробах, каналах из горючих материалов

(указывается существо нарушения, последствия произошедшего события)

чем совершено административное правонарушения, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Совершению административного правонарушения способствовали следующие
причины и условия: отсутствие денежных средств на обеспечение требований пожарной
безопасности в здании СОГБУ «Ярцевский ДИПИ»

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.7 ст. 26.1, 29.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам
необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное
представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная
ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

(С.И. Степченков)
(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

13.07.2022

дата, должность, подпись

ФИО

представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)