



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Рождественка, д. 5/7, Москва, 107031
Почтовый адрес: ул. Чаплина, 12, Смоленск, 214014
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16

**ПРЕДПИСАНИЕ № 12.2-0367пл-П/0129-2018
об устранении выявленных нарушений**

Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Чаплина, д.12, к.410
(место составления предписания)

26 сентября 2018 года.
(дата составления предписания)

Выдано: Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (СОГБУ «Ярцевский ДИПИ») ИНН 6727019767
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных нарушений, отраженных в акте проверки от 26.09.2018 № 12.2-0367пл-А/0129-2018.

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (СОГБУ «Ярцевский ДИПИ») ИНН 6727019767

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием места обнаружения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не принято мер, обеспечивающих возможность пассажирам безопасно покинуть кабину лифта больничного ПБ-053А, зав. № 3471 мз при возникновении пожарной опасности в здании (не	Пункт 1 статьи 4, п.1.31 Приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824	26.12.2018

	обеспечен режим работы лифта «пожарная опасность»).		
2.	Не обеспечено наличие мер и (или) средств по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: шкивами, блоками при их движении, лифта больничного ПБ-053А, зав. № 3471 мз..	п.1.27 Приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824	26.12.2018
3.	Не принято мер, обеспечивающих возможность пассажирам безопасно покинуть кабину лифта больничного ПБ-053А, зав. № 3470 мз при возникновении пожарной опасности в здании (не обеспечен режим работы лифта «пожарная опасность»).	Пункт 1 статьи 4, п.1.24 Приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824	26.12.2018
4.	Не обеспечено наличие мер и (или) средств по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: шкивами, блоками при их движении, лифта больничного ПБ-053А, зав. № 3470 мз.	п.1.27 Приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824	26.12.2018
5	Не пересмотрен п.2 приказа «О назначении ответственного за электрохозяйство» от 11.01.2016 № 10-у, в связи с несоответствием условий назначения лица, замещающего ответственного за электрохозяйство – электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования Уракова Н.П., что подтверждается приказом «О назначении ответственного за электрохо-	п. 1.2.3, 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018

	зайство» от 11.01.2016 № 10-у.		
6	Не составлен календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. Работники, подлежащие проверке знаний, не ознакомлены с графиком.	п. 1.4.27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
7	Не проводится проверка знаний по электробезопасности у электротехнического и электротехнологического персонала, согласно перечня должностей электротехнического и электротехнологического персонала, утвержденного руководителем 12.04.2016, что подтверждается отсутствием протоколов проверки знаний по электробезопасности (удостоверения по электробезопасности).	п. 1.4.20., 1.4.23., 1.4.30., 1.4.34. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
8	Не составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяемый руководителем Потребителя. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивание группа I по электробезопасности не проводится.	п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
9	Не пересмотрены приказ «О закреплении ответственного лица по выдаче распоряжений и нарядов-допусков» от	п. 1.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от	26.12.2018

	11.01.2016 № 19-у и приказ «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок» от 11.01.2016 № 18-у, в связи с принятием «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», имеется ссылка на недействующие Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	24.07.2013 № 328н. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».	
10	Не пересмотрена (не реже 1 раза в 3 года) инструкция № 5/ОТ по охране труда для электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, утверждённые руководителем 14.12.2011.	п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
11	Не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, при эксплуатации электроустановок до 1000 В, в инструкции № 5/ОТ по охране труда для электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, утверждённые руководителем 14.12.2011.	п. 8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н.	26.12.2018
12	Отсутствует перечень защитных средств, используемых для работы в электроустановках, утверждаемый руководителем, определяющий нормы комплектования средствами защиты, используемых в электроустановках, с указанием мест хранения электрозащитных средств.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145; п.1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н; п.1.2.1, приложение № 8 Инструк-	26.12.2018

		ции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 №261.	
13	Не проверяется наличие и состояние средств защиты периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнале, что подтверждается отсутствием распорядительного документа и журнала учета и содержания средств защиты.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145; п.1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н; п. 1.4.3., Приложение № 1 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 №261.	26.12.2018
14	Не выполняются организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках: оформление работ по нарядам и распоряжениям не проводится, что подтверждается отсутствием журнала учёта работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям, оперативного журнала.	п. 5.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н.	26.12.2018
15	Не определены конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования.	п. 3.6.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
16	Не проведена проверка, испытания и измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ-0,4 кВ внешнего электропитания (Л-1 ААШ6 3х95, L=0,2 км; Л-7,	п. 2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018

	ААШБ 3х95, L=0,2 км; Л-8 ААБ 4х25, L=0,2 км; Л-10 ААВГ 4х35, L=0,2 км), что подтверждается отсутствием протоколов проверки и испытаний.		
17	Не проводится ежегодно перед грозовым сезоном проверка состояния защиты от перенапряжений (молниезащиты).	п.2.8.5.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	26.12.2018
18	Не разработаны графики очистки светильников, осмотров и ремонтов сети электрического освещения.	п. 2.12.12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
19	Не проводятся визуальные осмотры заземляющего устройства (не реже 1 раза в 6 месяцев), что подтверждается отсутствием документального подтверждения выполняемого осмотра.	п.2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
20	Не проводятся осмотры с выборочным вскрытием грунта (не реже одного раза в 12 лет) заземляющих устройств, что подтверждается отсутствием документального подтверждения выполняемого осмотра.	п. 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
21	Не оформляется готовность к пуску, продолжительность работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы резервной генерирующей установки марки ДЭС-60Р (далее – РГУ) в эксплуатационной документации (журнале).	п. 3.3.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
22	Отсутствует опознавательный знак  в местах ввода заземляющих	п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 №	26.12.2018

	проводников в здании, что подтверждается фототаблицей № 1 от 26.09.2018.	6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145, п. 1.7.118 Правил устройства электроустановок (седьмое издание), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204.	
23	Не предохраняются от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники, что подтверждается фототаблицей № 1 от 26.09.2018.	п. 2.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145	26.12.2018
24	Не нанесены на ящиках типа ЯРВ-100 и щитка распределительного прачечной диспетчерское наименование, что подтверждается фототаблицей № 2, 3 от 26.09.2018.	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
25	Не пересмотрены ответственным за эл. хозяйство однолинейные схемы электрических соединений щитов, что подтверждается фототаблицами № 4, 5, 10 от 26.09.2018.	п. 1.5.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
26	Не выполнена калибровка плавких вставок предохранителей типа ПН-2-100(А), используемых в щите освещения главного корпуса, силовом щите корпуса, что подтверждается фототаблицей № 5, 6 от 26.09.2018.	п. 2.2.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
27	Не обеспечивается защитным плафоном светильники типа НСП 1х60 в подвальном помещении главного корпуса, что подтверждается фототаблицей № 7 от 26.09.2018.	п. 2.12.2, 2.12.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	26.12.2018
28	Не нанесены на ящиках управления и щитках распределительных столовой главного корпуса	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 №	26.12.2018

	диспетчерское наименование, нет предупреждающих знаков что подтверждается фототаблицей № 8 от 26.09.2018.	6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	
29	Не выполнена основная система уравнивания потенциалов металлических корпусов моек в кухне столовой главного корпуса, что подтверждает фототаблицей № 9 от 26.09.2018 и отсутствием протоколов проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземленной установки (столовая, моечная).	п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145, 1.7.82 Правила устройства электроустановок (седьмое издание), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204.	26.12.2018

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-ти дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное Управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание выдали:

Главный государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Смоленской области

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Стрыгин В.И.
(Ф.И.О.)

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области

(должность лица, составившего предписание)

Полещук И.О.

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)